

Votre Référence : Commune de Kehlen

Bâtiments et Écoles

Date réception échantillons 07.07.2021

Administration communale de Kehlen

M. Muno Dan
15, rue de Mamer
L – 8280 Kehlen

Dudelange, le 15.07.2021



RAPPORT D'ANALYSE

Recherche de *Legionella* dans échantillons d'eau

N°	Notre Référence	Lieu de Prélèvement	Temp. (°C)	Numération Germes (cfu/L)	Identification
1	L21 739	KEHLEN – École préscolaire AEP-206-92	57	0	Pas détecté de Legionella
2	L21 740	Kehlen – Maison socioculturelle AEP-206-95	56	0	Pas détecté de Legionella
3	L21 741	Kehlen – Maison de relais Kehlen AEP-206-96	37	0	Pas détecté de Legionella
4	L21 742	Z.I. Kehlen – CISK AEP-206-111	67	0	Pas détecté de Legionella
5	L21 743	Z.I. Kehlen – CISK AEP-206-112	52	0	Pas détecté de Legionella
6	L21 744	Kehlen – Maison communale AEP-206-90	54	0	Pas détecté de Legionella

Remarque(s): néant

Remarque(s): néant

Dr. med. M. PERRIN
Resp. de service

Dr. med. A. MZABI
Resp. adj. de service



La reproduction de ce rapport ne peut être autorisée que sous sa forme initiale en accord avec la Division de Bactériologie-Mycologie-Antibiorésistance-Hygiène Hospitalière.
Les résultats de ce rapport ne concernent que les objets soumis à l'essai.